

計量証明書



発行日 2020年05月07日

計量証明事業登録 福島県第環35号(濃度)
株式会社 江東微生物研究所本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558

有限会社 芦名商会

様

郵便番号
住 所
電話番号

環境計量士 岩澤 潤



依 頼 日 2020年4月23日 貴依頼による試料の計量結果について下記の通り証明致します。

採水場所	矢巾事業所 敷地内雨水			採取区分	環境営業部
試 料	排水	天 候	曇り	持込区分	環境営業部
採 水 者	山田 茉奈美	採 水 日	2020年4月23日 10:53	気 温	10.0 °C
				水 温	14.0 °C

計 量 対 象	単 位	試 験 結 果	計 量 方 法
水素イオン濃度[pH]		7.8(20.8°C)	JIS K 0102 12.1
生物学的酸素要求量[BOD]	mg/L	2.3	JIS K 0102 21及び32.3
化学的酸素要求量[COD]	mg/L	1.4	JIS K 0102 17
浮遊物質質量[SS]	mg/L	8	S46環告第59号付表9
ノルマルヘキサン抽出物質含有量[鉱油類含有量]	mg/L	<0.5	S49環告第64号付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量[動植物油脂類含有量]	mg/L	<0.5	S49環告第64号付表4
フェノール類含有量	mg/L	<0.5	JIS K 0102 28.1.3
銅含有量	mg/L	<0.3	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L	<0.2	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L	<1	JIS K 0102 57.4
溶解性マンガン含有量	mg/L	<1	JIS K 0102 56.5
クロム含有量	mg/L	<0.2	JIS K 0102 65.1.5
* 大腸菌群数	個/cm ³	1	S37厚生省・建設省令第1号
窒素含有量[T-N]	mg/L	2.0	JIS K 0102 45.6
磷含有量[T-P]	mg/L	0.13	JIS K 0102 46.3.4

*は計量法第107条の計量証明対象外

試験期間 2020年4月23日 ~ 2020年5月7日