第 96-217229-130413-100-00003 号

1/1

計量証明書

発行日　平成25年4月20日

計量証明事業登録 福島県第環85号（濃度）
株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区篠崎町2-18-6
電話　(03)3672-1255(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-7111(代)
環境計量士　大湊　克己

有限会社　芦名商会　様

郵便番号
住　所
電話番号

依 頼 日　平成25年4月13日 貴依頼による試料の計量結果について下記の通り証明致します。

採水場所	矢巾事業所　敷地内雨水					採取区分	環境衛生部課
試　料	排水			天　候	晴れ	持込区分	環境衛生部課
採 水 者	佐々木　賢司	採 水 日	平成25年4月13日　9:55	気　温	7.0 ℃	水　温	14.0 ℃

計 量 対 象	単 位	試 験 結 果	計 量 方 法
水素イオン濃度[pH]		7.0(17.5℃)	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量[BOD]	mg/l	3.2	JIS K 0102 21及び32.3
化学的酸素要求量[COD]	mg/l	3.5	JIS K 0102 17
浮遊物質量[SS]	mg/l	7	S46環告第59号付表9
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量[鉱油類含有量]	mg/l	<0.5	S49環告第64号付表4
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量[動植物油脂類含有量]	mg/l	<0.5	S49環告第64号付表4
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/l	<0.5	JIS K 0102 28.1
銅含有量	mg/l	<0.3	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/l	<0.2	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/l	<1	JIS K 0102 57.4
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	<1	JIS K 0102 56.5
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	<0.2	JIS K 0102 65.1.5
* 大腸菌群数	個/cm³	0	S37厚生省・建設省令第1号
窒素含有量[T-N]	mg/l	4.9	JIS K 0102 45.2
燐含有量[T-P]	mg/l	0.09	JIS K 0102 46.3

*は計量法第107条の計量証明対象外

試験期間	平成25年4月13日　～　平成25年4月20日		試料の採水方法は、JIS K 0094によります。