第 96-217229-131102-100-00010 号

1/1

# 計量証明書

発行日　平成25年11月11日

計量証明事業登録 [illegible]号(濃度)
株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都[illegible]
電話　[illegible]
試験所　株式会社　江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
環境計量士　大湊　克己

有限会社　芦名商会　様

郵便番号
住　所
電話番号

依 頼 日　平成25年11月2日 貴依頼による試料の計量結果について下記の通り証明致します。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | 矢巾事業所　敷地内雨水 | | | | | 採取区分 | 環境衛生事業部 |
| 試　料 | 排水 | | | 天　候 | 晴れ | 持込区分 | 環境衛生事業部 |
| 採 水 者 | 佐々木　賢司 | 採 水 日 | 平成25年11月2日　9:50 | 気　温 | 9.0 ℃ | 水　温 | 15.0 ℃ |

| 計　量　対　象 | 単　位 | 試 験 結 果 | 計　量　方　法 |
|---|---|---|---|
| 水素ｲｵﾝ濃度[pH] | | 6.9(17.2℃) | JIS K 0102 12.1 |
| 生物化学的酸素要求量[BOD] | mg/l | 0.6 | JIS K 0102 21及び32.3 |
| 化学的酸素要求量[COD] | mg/l | 2.0 | JIS K 0102 17 |
| 浮遊物質量[SS] | mg/l | <5 | S46環告第59号付表9 |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量[鉱油類含有量] | mg/l | <0.5 | S49環告第64号付表4 |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量[動植物油脂類含有量] | mg/l | <0.5 | S49環告第64号付表4 |
| ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 | mg/l | <0.5 | JIS K 0102 28.1 |
| 銅含有量 | mg/l | <0.3 | JIS K 0102 52.5 |
| 亜鉛含有量 | mg/l | <0.2 | JIS K 0102 53.4 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/l | <1 | JIS K 0102 57.4 |
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 | mg/l | <1 | JIS K 0102 56.5 |
| ｸﾛﾑ含有量 | mg/l | <0.2 | JIS K 0102 65.1.5 |
| * 大腸菌群数 | 個/$cm^3$ | 0 | S37厚生省・建設省令第1号 |
| 窒素含有量[T-N] | mg/l | 3.6 | JIS K 0102 45.2 |
| 燐含有量[T-P] | mg/l | 0.07 | JIS K 0102 46.3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*は計量法第107条の計量証明対象外

| 試験期間 | 平成25年11月2日　～　平成25年11月11日 | 試料の採水方法は、JIS K 0094によります。 |
|---|---|---|